

JEAlarm

Das Modul JEAlarm dient speziell dem Nutzer, um Grenzwerte zu erfassen und bei Werteüberschreitungen eine Alarmmeldung abzusetzen. Die Alarmmeldungen können über verschiedene Wege dem Kunden übermittelt werden.

Das Modul JEAlarm

Template Bearbeiten Ansicht Format Hilfe												
Aktuell												
ACK	CLR	Alarmbeschreibung	Ort	Alarmzeit	Einheit	Alarngrenze	Alarmpriorität	Alarmstatus	Ben...	Kommentar	Eskalations...	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-11-01 08:44:11		0	Hoch	Bestätigt	Pe...	noch keine Telefonleitung		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-11-01 08:44:27		0	Normal	Bestätigt	Pe...	schon seid Wochen nicht e...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-11-01 08:44:40		0	Hoch	Bestätigt	Pe...	keine Telefonleitung		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error ME...	System	2004-11-01 08:44:50		0	Hoch	Bestätigt	Pe...	keine Funktion		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-11-09 13:38:48		0	Hoch	Bestätigt	Pe...	acknowledge		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-11-09 13:38:39		0	Hoch	Bestätigt	Pe...	acknowledge		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error TE...	System	2004-11-10 10:15:06		0	Hoch	Ausgelöst	JEAD	Failed to open session - e...		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error TE...	System	2004-11-10 10:31:16		0	Hoch	Ausgelöst	JEAD	Failed to open session - e...		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-11-10 10:53:03		0	Hoch	Ausgelöst	JEAD	Failed to receive Loggers II...		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connection error TE...	System	2004-11-10 10:16:10		0	Hoch	Ausgelöst	JEAD	Failed to open session - e...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stromverbrauch	Backnang ...	2004-01-28 13:00:00	kW	0	Hoch	Aufgehoben				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Öelverbrauch	Backnang ...	2004-01-28 13:00:00	l/h	0	Hoch	Aufgehoben		Clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftung	Backnang ...	2004-01-28 13:00:00		0	Hoch	Aufgehoben		Clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gewerbekaefte	Backnang ...	2004-01-28 13:00:00	kW	0	Hoch	Aufgehoben		Clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Markttemperaturen	Backnang ...	2004-01-28 13:00:00	°C	0	Hoch	Aufgehoben		Clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stromverbrauch	Bundesanst...	2004-02-09 12:46:24	kW	>100	Hoch	Aufgehoben	Pe...	Alarm behoben		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung	Backnang ...	2004-04-27 15:52:06		0	Hoch	Aufgehoben	Gar...	Beleuchtung wieder OK		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wasserverbrauch	Backnang ...	2004-09-25 11:27:28	m³/h	0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	doesn't work at all		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error TE...	System	2004-09-03 10:59:40		0	Hoch	Aufgehoben	Det...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-09-07 14:12:17		0	Hoch	Aufgehoben	Cha...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-10-10 00:26:24		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Strom	Demoanlag...	2004-10-23 23:40:22	MW	10	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stromverbrauch	Demoanlag...	2004-10-23 23:40:45		0	Normal	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-10-23 23:40:58		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error TE...	System	2004-10-23 23:41:31		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-10-23 23:43:25		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-10-24 22:30:00		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error Sc...	System	2004-11-10 08:56:24		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error TE...	System	2004-11-10 08:56:22		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-11-10 08:56:16		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-11-10 08:56:12		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-11-10 08:56:10		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-11-10 08:56:08		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-11-10 08:56:06		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error My...	System	2004-11-10 08:55:43		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error KL...	System	2004-11-10 08:55:41		0	Hoch	Aufgehoben	Pe...	manual clear		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error TE...	System			0	Normal	Aufgehoben				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connection error TE...	System			0	Normal	Aufgehoben				

Darstellung der abgesetzten Alarmmeldungen.

Überwachung von Störungen und Unregelmäßigkeiten.

Mit JEAlarm stellt JEVis ein Modul zur automatischen Überwachung der Betriebsführung zur Verfügung. Dabei dient JEAlarm nicht der schnellen Überwachung im Sinne von Feuer- oder Einbruchsalarmen. Mit JEAlarm werden vielmehr schleichende Veränderungen, wie z.B. Verbrauchsänderungen von Anlagen oder Betriebsteilen überwacht. Zu überwachende Grenzwerte können vom Kunden nach eigenem Ermessen gesetzt werden. Alarme werden von JEAlarm in der Regel mit einer Verzögerungszeit von 15 Min. an den Kunden übermittelt. Die Übertragung der Alarme erfolgt mittels SMS, Email oder Fax. Die Weiterverarbeitung der Alarme wird in der Regel vom Kunden realisiert.

Ein Alarmmanagement mit Alarmverfolgung ist separat zu beauftragen.

Alarmverfolgung.

Hierbei übernimmt Envidatec die Alarmüberwachung. Wird nach der in der Auftragserteilung vorgesehenen Zeit der Alarm von entsprechenden Mitarbeitern nicht quittiert, so erfolgt eine Eskalation des Alarms. Wird der alarmauslösende Zustand nach einer vereinbarten Zeit nicht beseitigt, so erfolgt ebenfalls eine Eskalation des Alarms.

Zentrale:
 Veritaskai 2, D-21079 Hamburg
 Tel.: +49 (0)40 - 30 08 57 0
 Fax: +49 (0)40 - 30 08 57 70

Niederlassung West:
 Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven
 Tel.: +49 (0)2433 - 97 04 05
 Fax: +49 (0)2433 - 97 04 01

Unser Partner in Österreich:
 omtec Energiemanagement GmbH
 www.omtec.at

E-Mail: info@envidatec.com ♦ Homepage: <http://www.envidatec.com> ♦ Betriebsdatenportal: <http://www.my-jevis.com>

© Envidatec GmbH 2008

